

Số: /TB-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận tại cuộc họp về phương án thiết kế điều chỉnh, bổ sung dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng ( đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn**

Ngày 12/10/2023, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp về phương án thiết kế điều chỉnh, bổ sung dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn. Tham dự họp có đồng chí Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty điện lực Lạng Sơn; đại diện các đơn vị, Sở, Ngành: Sở Xây dựng, Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn, Viễn thông (VNPT) Lạng Sơn và các đơn vị phòng, ban cơ quan của thành phố: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Trung tâm PTQĐ thành phố; Ban QLDA ĐTXD thành phố; UBND phường Đông Kinh; Đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố báo cáo phương án thiết kế điều chỉnh, bổ sung dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, Hạng mục Cải tạo mở rộng vỉa hè đường Nguyễn Du (đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh) và bồn hoa giấy. Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

1. Cơ bản nhất trí về phương án thiết kế điều chỉnh, bổ sung dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn Hạng mục Cải tạo mở rộng vỉa hè đường Nguyễn Du (đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh) và bồn hoa giấy. Yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án thiết kế trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Một số nội dung cần lưu ý chỉnh sửa phương án thiết kế cụ thể như sau:

a) Hạng mục Cải tạo mở rộng vỉa hè đường Nguyễn Du (đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh)

- Trên cơ sở cos cao độ hiện trạng thiết kế phù hợp với cos cao độ công viên sao cho chênh cao giữa công viên và đường Nguyễn Du sau khi cải tạo trung bình khoảng 25cm. tạo đồng bộ trên tuyến đường, đảm bảo mỹ quan đô th. Trường hợp, nhà của một số hộ dân thấp hơn cos đường sau khi cải tạo, giao UBND phường

Đông Kinh vận động, tuyên truyền các hộ dân nâng cos nền nhà để tạo sự đồng nhất và mỹ quan đô thị.

- Nhất trí phương án làm hào tuynel để hạ ngầm đường điện, đường cáp viễn thông để đảm bảo mỹ quan đô thị. Đối với phương án thiết kế di chuyển cột đường dây 22kv giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố phối hợp với Công ty điện lực Lạng Sơn thống nhất phương án di chuyển và thỏa thuận đầu nối. Thiết kế tủ công tơ có kích thước nhỏ, đặt tại các vị trí phù hợp để không ảnh hưởng đến lối đi lại của nhân dân.

- Thiết kế hệ thống thoát nước mặt, nước thải đi riêng biệt. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố phối hợp với Sở xây dựng và Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn có phương án và thỏa thuận đầu nối phù hợp với hạ tầng thoát nước hiện trạng.

- Thiết kế đường dây thông tin đi trong hào tuynel và bỏ đường dây thông tin hiện trạng ở lòng đường, đảm bảo sau khi triển khai thi công không ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin của các nhà mạng.

- Cây xanh trên vỉa hè thiết kế cây Chuông Vàng để đồng bộ với cây xanh công viên đã được đầu tư.

b) Hạng mục bồn hoa giấy: Nhất trí phương án thiết kế đáy bồn hoa đổ BTCT, thành bồn xây tường. Chia bồn hoa thành từng đoạn dài khoảng 4m/1 bồn hoa.

3. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh quá trình thiết kế, thẩm định và thi công trước 31/01/2024.

UBND thành phố thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND TP;
- Các thành phần theo GM số 582/GM-UBND ngày 09/10/2023 của UBND TP;
- C, PVP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hoàng Văn Đức**